

目視
による

「安全チェック表」

- 応急的に避難所として使用するための点検ですので、施設に少しでも危険を感じる場合は、避難所としての使用をやめてください。
- 建物が明らかに危険な場合は、点検せず、すぐに避難してください。

建物周辺や建物全体の確認

<input type="checkbox"/>	建物周辺の地面に亀裂があったり、周囲の建物が倒れてきそうな危険はないか。	ある	ない
<input type="checkbox"/>	建物の一部が崩れたり、つぶれたりして形がかわっていないか。	ある	ない
<input type="checkbox"/>	建物が傾いたり、沈んだりしていないか。	ある	ない
<input type="checkbox"/>	壁や柱に大きなひび割れや亀裂が入っていないか。	ある	ない
<input type="checkbox"/>	鉄骨の骨組みが壊れたり、変形したりしていないか。	ある	ない
<input type="checkbox"/>	出入口の扉の開閉が出来ない箇所が複数あるか。	ある	ない

「ある」に1つでも○がある場合は、避難所として活用できません。避難者に建物に近づかないよう周知し、新松戸支所へMCA無線で連絡してください。

建物内部の確認

上部	<input type="checkbox"/>	天井の落下、落下しそうな破損はないか。	ある	ない
	<input type="checkbox"/>	照明器具の落下、落下しそうな破損はないか。	ある	ない
	<input type="checkbox"/>	吊り下げ式バスケットゴールの落下、落下しそうな破損はないか。	ある	ない
	<input type="checkbox"/>	窓ガラスや窓枠の落下、落下しそうな破損はないか。	ある	ない
床面	<input type="checkbox"/>	床面の陥没はないか。	ある	ない
	<input type="checkbox"/>	窓ガラスの飛散はないか。	ある	ない
床面	<input type="checkbox"/>	壁に大きな破損、ひび割れはないか。	ある	ない
	<input type="checkbox"/>	壁の剥離はないか。	ある	ない
	<input type="checkbox"/>	屋内の備品が転倒していないか、転倒する危険はないか。	ある	ない

「ある」に○がある場合は、落下物を排除して活用できるか、落下や転倒の危険のある部分を避けて活用できるか十分に検討して対応してください。危険な状況があれば、新松戸支所へ連絡してください。

※ 「仙台市避難所運営マニュアル(活動編)」参照